

Отпр. 30.03.23  
Ижевск РЗ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 72-72-08, ugpn-o@mchs-18.ru

наименование территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов  
427430 Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Королева 2  
тел. (факс) 8(34145)3-35-20, votgpn@mchs-18.ru

наименование органа надзорной деятельности, адрес места нахождения, номер телефона, электронный адрес

Заведующему филиалом  
республиканского СРЦН «СРЦН  
города Воткинска»  
УР, г. Воткинск, ул. Свободы, 127

*Подготовить  
ответ и проект  
мера по устранению  
в течение месяца.  
до 29/III-23*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«29» марта 2023 г.

*до 18/III-23 - по вк*

г. Воткинск  
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Башкирова Виктория Викторовна,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела № 14/09/ПБ от 29.03.2023г. об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – заведующего филиалом республиканского СРЦН «СРЦН города Воткинска» Черемушкиной Натальи Валерьевны, установил, что: Воткинской межрайонной прокуратурой совместно с участием специалиста ОНД и ПР г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов 22.02.2023г. проведена проверка исполнения законодательства в области пожарной безопасности в деятельности филиала республиканского СРЦН «СРЦН города Воткинска», расположенный по адресу: г. Воткинск, ул. Свободы, 127. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения;

**В ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:**

- допускается стоянка автомобилей на площадке для проезда пожарной техники (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 71);
- допускается эксплуатация устройства для самозакрывания дверей в неисправном состоянии (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 14);
- не предоставлен договор на обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 54);
- договор на обслуживание пожарной сигнализации не подписан (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 54);
- пожарные шкафы пожарных кранов исполнены из горючих материалов (деревянные) (ст. 4, ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 НПБ 151-2000);
- руководителем организации не обеспечена перекачка пожарных рукавов (отсутствует запись в журнале систем противопожарной защиты) (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 50);
- не обеспечено своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения (акт осенней проверки ПК не предоставлен, записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены) (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 48);

*у ответа в прокуратуру*

W - руководителем организации не предоставлена разработанная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 2);

W - не обеспечена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений (отсутствует запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты) (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 30);

W - не обеспечена очистка вентиляционных камер (акт проведения работ по очистке не предоставлен, сведения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены) (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п.43);

W - отсутствуют записи периодичности осмотра и перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п.60); *концы переноса огнетушителей*

W - в помещения медицинской сестры, бытовом помещении Семья 2, мастерской допускается прокладывание проводки по горючему основанию (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 пп. 3 п.35); - *фото*

W - на двери чердачного помещения отсутствует информация о месте хранения ключей (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п.18); - *фото*

**за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**


(указывается существо нарушения, последствия произошедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие должностного лица, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, не достаточность знания работниками организации требований пожарной безопасности, отсутствие должного контроля, внимания со стороны руководства (администрации) за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в отдел государственного пожарного надзора г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по адресу: г. Воткинск, ул. Королева, 2.


В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

  
(подпись лица, вынесшего постановление)

(расшифровка подписи)

(В.В. Башкирова)

Представление получил:  
*29.03.2023*  
дата, должность, подпись



(Н.В. Черемушкина)  
(расшифровка подписи)

представление направлено \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 51-99-99

**МИНСОЦПОЛИТИКИ УР**

**Филиал казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики  
«Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Воткинска»  
филиал Республиканского СРЦН «СРЦН г. Воткинска»**

Свободы ул., д. 127, г. Воткинск, 427438  
тел.: (34145) 5-83-54, факс: (34145) 5-87-66  
E-mail: vdetdom@mail.ru

**УЭ МЕРПОЛИТИКМИН**

**«Быдэ вуымтэосты мерлыко йӧназанья Воткакарысь центр»  
«Быдэ вуымтэосты мерлыко йӧназанья элькун центр»  
Удмурт Элькуньсь мерлыко юрттос сётонья казна ужьюртлэн филиалэз**

**«Воткакарысь БВМЙЦ»  
Элькун БВМЙЦ филиалэз**

Свободы ур., 127 юрт, Воткакар к., 427438  
тел.: (34145) 5-83-54, факс: (34145) 5-87-66  
E-mail: vdetdom@mail.ru

25 апреля 2023 года      № 138

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов

***О выполнении Представления  
от 29.03.2023 г.***

Настоящим сообщая, что в филиале Республиканского СРЦН «СРЦН г. Воткинска» устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки 22.02.2023 г.:

1. Нарушение п. 71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» (далее ПП РФ № 1479) устранено, не допускается стоянка автомобилей на площадке для проезда пожарной техники.
2. Нарушение п. 14 ПП РФ № 1479 устранено, устройство для самозакрывания дверей находится в исправном состоянии.
3. Нарушение п. 54 ПП РФ № 1479 устранено, договор на обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией заключен 09.02.2023 г. с ООО «САК».
4. Нарушение п. 54 ПП РФ № 1479 устранено, договор на обслуживание пожарной сигнализации подписан (с ООО «ФЕХУ от 09.03.2023 г. № 115/6-ТО).
5. Произведена замена двух пожарных шкафов на металлические.
6. Нарушение п. 50 ПП РФ № 1479 устранено, проведена перекатка пожарных рукавов.
7. Нарушение п. 48 ПП РФ № 1479 устранено, заключен договор № 1-пк от 14.03.2023 г. с ООО «ФЕХУ» на оказание услуг по проведению испытания противопожарного водопровода (акт осенней проверки

*26.04.2023  
Заместитель*

*[Подпись]*  
Менеджер отдела

- противопожарного водопровода от 21.10.2022 г., записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты имеются).
8. Нарушение п. 2 ПП РФ № 1479 устранено, инструкция о мерах пожарной безопасности разработана.
  9. Нарушение п. 30 ПП РФ № 1479 устранено, проведена проверка средств защиты органов дыхания, сделана соответствующая запись в журнале.
  10. Нарушение п. 43 ПП РФ № 1479 устранено, очистка вентиляционных камер проведена, с внесением записи в журнал эксплуатации противопожарной защиты.
  11. Нарушение п. 60 ПП РФ № 1479 устранено, в журнал эксплуатации противопожарной защиты внесены записи об осмотре и перезарядке огнетушителей.
  12. Нарушение пп «з» п. 35 ПП РФ № 1479 устранено, основание под электропроводку заменено на негорючее.
  13. Нарушение п. 18 ПП РФ № 1479 устранено, информация о месте хранения ключей размещена на двери чердачного помещения.
  14. За ненадлежащее исполнение обязанностей в части нарушения требований пожарной безопасности, заведующий хозяйством Кадыров В.Ш. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора (приказ № 100/1-ОС от 12.04.2023 г.).

ВрИО заведующего филиалом



Е.В. Вострокнутова